

**SIA "SALTAVOTS"**  
Reģ.Nr. LV40103055793  
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV2150  
Tālr.: 67973502; 67973733; fakss: 67869078  
AS "SEB banka", kods: UNLALV2X  
Konts: LV15UNLA 0027 8005 0870 4

Siguldas novada Siguldā

2016. gada 5. maijā

Par iepirkumu "Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde", identifikācijas Nr. SA 2016 07

SIA "Saltavots" iepirkuma komisija 2016. gada 3. maija sēdē iepazinās ar saņemtajiem jautājumiem, un ir sagatvojusi atbildes:

**1. jautājums**

"Vai ūdensvada cauruļvada De20, De25, De32 PE100, PN12.5 vietā drīkst piedāvāt De20, De25, De32 PE80, PN12.5?"

**Atbilde uz 1.jautājumu**

Ņemot vērā, ka PE 80 materiāla iekšējā spiediena pretestība (MRS 8 MPa) ir pilnībā pietiekoša plānotajiem cauruļvada pielietojuma mērķiem, Pretendents drīkst piedāvāt ūdensvada cauruļvadus PE 80 PN 12.5 De 20, De 25, De 32.

**2. jautājums**

"Vai ūdensvada cauruļvada De50, De40 PE100 PN10 vietā drīkst piedāvāt De50, De40 PE80 PN12.5?"

**Atbilde uz 2. jautājumu**

Ņemot vērā, ka PE 80 materiāla iekšējā spiediena pretestība (MRS 8 MPa) ir pilnībā pietiekoša plānotajiem cauruļvada pielietojuma mērķiem, Pretendents drīkst piedāvāt ūdensvada cauruļvadus PE 80 PN 12.5 De 40, De 50.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Jānis Gāga

Attīrīšanas iekārtu un  
dzeramā ūdens sagatvošanas iekārtu vadītājs  
Jānis Vīciņš 29195125  
saltavots@saltavots.lv