

SABIEDRĪBA AR IERobežOTU ATBILDĪBU

SALTAVOTS

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Tālrunis 67973502, fakss 67869078, www.saltavots.lv, e-pasts: saltavots@saltavots.lv
AS „SEB banka”, konts Nr. LV 15 UNLA 0027 8005 08704, kods UNLALV2X

Skaidrojumi par SIA „SALTAVOTS” tirgus izpētes „Cauruļvadu, skaitītāju aku piegāde” id. Nr. SA 2018 06, nolikumu
Siguldas novada Siguldā

Atbildes uz jautājumiem Nr.1.

2018. gada 17. aprīlī

SIA „SALTAVOTS” iepirkuma komisija 2018. gada 16. aprīlī ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par tirgus izpētes „Cauruļvadu, skaitītāju aku piegāde” id. Nr. SA 2018 06, nolikumu.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes:

1) „Tirgus izpētes „Cauruļvadu, skaitītāju aku piegāde” (tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2018 06) nolikuma 2. pielikumā Tehniskā specifikācija norādīti piedāvājamie materiāli, kur noteikts, ka ūdensvada caurulēm jāatbilst standartam LVS EN 12201, kā arī norādīts cauruļu nosaukums PE, OD 225, PN 10, ULTRASTRESS PROTECT PE 100-RC/PP vai ekvivalenta.
Jautājums Nr. 1

Vai par ekvivalentu tiks uzskatītas ProFuse RC caurules, kuras:

1. atbilst LVS EN 12201 standarta pārbaužu prasībām,
2. ir ar PP aizsargslāni,
3. paredzētas visa veida tranšeju un beztranšeju iebūvei?”

Atbilde uz 1. jautājumu : Par ekvivalentu tiks uzskatītas ProFuse RC caurules.

2) „Tehniskajā specifikācijā gludsienu pašteces kanalizācijas cauruļvadiem ir specificēta attiecīgā standarta nodaļa. Monolītas konstrukcijas ribām attiecīgā standarta nodaļa (LVS EN 13476-3+A1:2009) ir norādīta tikai pie izmēra OD 200.

Jautājums Nr. 2

Lūdzam apstiprināt, ka arī uz citām tehniskajā specifikācijā norādītajām caurules ar uznavu un monolītas konstrukcijas ribām izmēru caurulēm ir attiecināms LVS EN 13476-3+A1:2009”.

Atbilde uz 2. jautājumu: Uz citu izmēru tehniskajā specifikācijā norādītajām caurulēm ar uznavu un monolītas konstrukcijas ribām ir attiecināms LVS EN 13476-3+A1:2009.

3) „Tehniskajā specifikācijā norādīti piedāvājamie materiāli, kur noteikts, ka kanalizācijas un lietusūdeņu un caurteku caurules jāpiedāvā atbilstoši aprakstam: PP, OD 400, SN8 (T8), caurules ar uznavu un monolītas konstrukcijas ribām LVS EN 13476.

Šeit jāpaskaidro, ka caurules ar uznavu un monolītas konstrukcijas ribām, kuras atbilst LVS EN 13476-3, ražo ar diametru DN/OD450.

Jautājums Nr. 3

Lūdzam apstiprināt, ka caurules ar uznavu un monolītas konstrukcijas ribām izmērs ir DN/OD450, atbilstoši EN 13476-3”.

Atbilde uz 3. jautājumu: Pasūtītājam ir nepieciešamība pēc caurulēm ar OD 400. Veicot grozījumus tirgus izpētes nolikumā, ir precizēts lietusūdeņu un caurteku cauruļu ar uznavu tehniskais raksturojums, izsakot to sekojošā redakcijā: „PP, OD 400, SN8, caurules ar uznavu, dubultsienu, LVS EN 13476-3+A1:2009”.

4) „Nolikuma 5. punkta Tirgus izpētes termiņi apakšpunktā 5.1 noteikts: Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2018. gada 2. maija plkst.10.00 Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150, 12. kabinetā. Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek 2018. gada 30. aprīlī plkst.10.00 Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150, 5. kabinetā.

Jautājums Nr. 4

Lūdzam precizēt piedāvājumu iesniegšanas un piedāvājumu atvēršanas datumu: 2018. gada 2. maijs vai 2018. gada 30. aprīlis?”

Atbilde uz 4. jautājumu: Tirgus izpētes nolikuma 5.1. punkta otrajā teikumā ir pārrakstīšanās kļūda. Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek 2018. gada 2. maijā plkt.10.00. To apliecina arī tirgus izpētes nolikuma 7.1. punktā un 13.1. punktā norādītā informācija.

Veicot grozījumus tirgus izpētes nolikumā, 5.1. punkta otrajā teikumā norādītais 2018. gada 30. aprīlis ir labots uz 2018. gada 2. maiju.

SIA “SALTAVOTS” iepirkuma komisija informē, ka 2018. gada 16. aprīlī ir veikti grozījumi tirgus izpētes „Cauruļvadu, skaitītāju aku piegāde” id. Nr. SA 2018 06, nolikumā.

Iepirkuma komisijas locekle



Silvija Zaharāne