

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Tālrunis 67973502, faks 67869078, www.saltavots.lv, e-pasts: saltavots@saltavots.lv

AS „SEB banka”, konts Nr. LV 15 UNL A OO27 8005 08704, kods UNLALV2X

Skaidrojumi par SIA „SALTAVOTS” tirgus izpētes „Cauruļvadu, skaitītāju aku piegāde” id.

Nr. SA 2018 06, nolikumu

Siguldas novada Siguldā

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2

2018. gada 20. aprīlī

SIA „SALTAVOTS” iepirkuma komisija 2018. gada 18. aprīlī un 19. aprīlī ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par **tirgus izpētes „Cauruļvadu, skaitītāju aku piegāde” id. Nr. SA 2018 06, nolikumu**

ieinteresēto piegādātāju jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes:

1. jautājums.

„Vai par ekvivalentu tiks uzskatītas PE caurules, kurām nav PP aizsargslānja?”

Atbilde uz 1. jautājumu: Aizsargslānis ir nepieciešams 1. iepirkuma daļas tehniskās specifikācijas pozīcijā Nr.1.1. norādītajai ūdensvada caurulei. Šajā pozīcijā piedāvātā PE caurule bez PP aizsargslānja netiks uzskatīta par ekvivalentu.

2. jautājums.

„Lūdzam apstiprināt, ka ūdensvada caurulēm jābūt marķētām ar zilu marķējumu, atbilstoši pielietojumam, kā noteikts standartā LVS EN 12201.”

Atbilde uz 2. jautājumu: Ūdensvada caurulēm ir jābūt marķētām ar zilu marķējumu.

3. jautājums.

„Lūdzam apstiprināt, ka spiedkanalizācijas caurulēm jābūt marķētām ar brūnu marķējumu, atbilstoši pielietojumam, kā noteikts standartā LVS EN 12201.”

Atbilde uz 3. jautājumu: Spiedkanalizācijas caurulēm jābūt marķētām ar brūnu marķējumu.

4. jautājums.

„Lūdzam precizēt nolikuma 7.7.4-7.7.6 punktus, kuros minēts, ka jāiesniedz atlasei iesniedzamie dokumenti, taču šajos punktos tas nav uzskaitīts.”

Atbilde uz 4. jautājumu:

Nolikuma 7.7.4 punktā norādīts, ka piedāvājumā ir jāiekļauj nolikuma **11. punktā** norādītie Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti. Nolikumā ir pārrakstīšanās kļūda norādītajā punkta numerācijā. Ir jāiekļauj **10. punktā** norādītie dokumenti. Konkrēti uz kvalifikāciju ir attiecināmi 10.2.-10.6. apakšpunktos norādītie dokumenti.

Nolikuma 7.7.5. punktā norādīts, ka piedāvājumā ir jāiekļauj tehniskais piedāvājums saskaņā ar 11.11. punktu. Nolikumā ir pārrakstīšanās kļūda norādītajā punkta numerācijā. Ir jāpievieno tehniskais piedāvājums saskaņā ar **10.8. punktu**.

Nolikuma 7.7.5. punktā norādīts, ka piedāvājumā ir jāiekļauj finanšu piedāvājums saskaņā ar 11.12. punktu. Nolikumā ir pārrakstīšanās kļūda norādītajā punkta numerācijā. Ir jāpievieno finanšu piedāvājums saskaņā ar **10.9. punktu**.

Iepirkuma komisijas locekle

Silvija Zaharāne