

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Tālrunis 67973502, www.saltavots.lv, e-pasts: saltavots@saltavots.lv

AS „SEB banka”, konts Nr. LV 15 UNLIA OO27 8005 08704, kods UNLALV2X

Skaidrojums par SIA „SALTAVOTS” tirgus izpētes „Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada beztranšeju izbūves būvdarbi” id. Nr. SA 2018 09, nolikumu

Atbilde uz jautājumu Nr.1.

Siguldas novada Siguldā

2018. gada 14. septembrī

SIA „SALTAVOTS” iepirkuma komisija 2018. gada 13. septembrī ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par tirgus izpētes „Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada beztranšeju izbūves būvdarbi” id. Nr. SA 2018 09, nolikumu.

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

„Nolikuma 5. pielikumā Lokālā tāmē Nr. 1 ir pozīcija Nr. 3 - "Elektrometināmas PE caurules ūdensapgādei PN 10, d=110x6,6mm iebūve ar beztranšeju iebūvi zem autoceļa PE apvalkcaurulē PN10 ar DE 225 mm ar centrējošiem gredzeniem ik pēc 2,0 m dziļumā, ietverot tehnoloģiskos atrakumus" un Lokālajā tāmē Nr. 2 ir pozīcija Nr. 2 - "PE spiediena caurules spiedkanalizācijai 63x3,8mm, PN10 ar iebūves dziļumu līdz 2,0m, ar beztranšeju iebūvi zem autoceļa PE apvalkcaurulē PN 10 ar d=160mm ar centrējošiem gredzeniem ik pēc 1,5, ietverot tehnoloģiskos atrakumus", no pārējiem tirgus izpētes dokumentiem secināms, ka minētās aizsargcaurules arī ir jāizbūvē. Jautājums, vai piegādātājam sagatavojot piedāvājumu, aizsargcaurules izbūves izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu iepriekš minētos darbus, ir jāiekļauj minētajā pozīcijā?

Iepirkuma komisijas atbilde:

Sagatavojot piedāvājumu, aizsargcaurules izbūves izmaksas (bez materiāliem), kas nepieciešamas, lai izpildītu iepriekš minētos darbus, ir jāiekļauj minētajās pozīcijās.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Jānis Vīcieps