



Caurules teknes atzīme	94,94	94,79	94,58	93,90 92,94	92,86	92,77	92,70
Proj. zemes atzīme	96,31	96,45	96,35	95,10	95,10	95,37	95,70
Esoša zemes atzīme	96,31	96,45	96,35	95,10	95,10	95,37	95,70
Slīpums	0,006		0,025	0,007	0,004		
Garums	60,17	27,39	11,45	39,57	23,49	16,08	
Attālums	25,29	34,88	27,39	11,45	23,49	16,08	
Caurule	Sadzīves kanalizācijas PP uznavu caurules OD160 klase SN8				Sadzīves kanalizācijas PP uznavu caurules OD 200 klase SN8		
Pamatojums	Smilts pabērums un apbērums, max. frakc. 16 mm, min h=300 mm						
Aku Nr.	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7

Allažu pamatskolas ūdensapgāde un kanalizācija Siguldas novada Allažu pagastā				Obj. Nr.02-18		
				ŪKT		
BPV	J.Gāga			Kanalizācijas garenprofils K1-1 līdz K1-7	Stadija	Lapa
Sertifikāts	3-01042				BP	6
Projekt.	P.Jurkāns				SIA "Saltavots"	