


aurules teknes atzīme	94,69	94,78	94,78	93,88
roj. zemes atzīme	96,65	97,05	96,60	95,68
soša zemes atzīme	96,65	97,05	96,60	95,68
īpums	0,0015			0,013
Garums		65,36	67,71	
ttālums		65,36	30,50	67,71
aurule		PE plastmasas ūdensvada caurules PN10, De 110 mm		
amatojums		Smilts pabērums un apbērums, max. frakc. 16 mm, min h=300 mm		
ku Nr.	Ū1-1	"1"	"2"	Ū1-2



Allažu pamatskolas ūdensapgāde un kanalizācija				Obj. Nr.02-18		
Siguldas novada Allažu pagastā				ŪKT		
BPV	J.Gāga			Stadija	Lapa	Lapu sk.
Sertifikāts	3-01042			BP	10	
Projekt.	P.Jurkāns			SIA "Saltavots"		
Ūdensvada garenprofils						
Ū1-1 līdz Ū1-2						