

PIEZĪMES:


- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpilnu.
- PE un PP caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izdzīnošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Ja nepieciešams gruntsūdens vai virsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās kanalizācijas un ūdensvada šķērsojuma vietas (atklātās tranšējum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiga uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

Paskaidrojumi:

8. urbums - inženierģeoloģiskais griezum (izvietojuma shēma lapā UKT-8 un vispārīgā daļā)

1sk+s	Uzberta grunts - dolomīta šķembu un smiltis masījums, gaīši brūns, d=0-30mm
1gr+p	Uzberta grunts - grantana smiltis ar putekļu peļķukumu, gaīši brūna
2	Augsne: mālaina, pelēka ar zemu organiskās saturu
18mp	Morēnas māssmiltis, smilšaina, vietām slapja, mīksti plastiska, vietām sīksti plastiska, gaīši sārta brūna

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preciņa 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTĀJS: SIA "Saltavots" Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150	
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība	
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		10.2019.	Siguldas notekūdeņu aglomerācija V kārtā, 2.posma īstenošanai	
				RĀSĒJUMS:	
				Kanalizācijas K1 garenprofils (Viršu iela)	
FAILS:				PASŪTĪTĀJA NUMURS:	SA 2019 08/KF
				STADIJA:	BP
				MARKA:	UKT
				LAPAS NR.:	22
				KOPĒJO LAPU SKAITS:	34
				MĒROGS:	M1:500 Mv1:100
				ARHĪVA REĢ. NUMURS:



PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpilnu.
- PE un PP caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izdzīnošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Ja nepieciešams gruntsūdens vai virsūdens atsūkņēšanai no tranšējas izmantot vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās kanalizācijas un ūdensvada šķērsojuma vietas (atklātās tranšējum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiga uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

Paskaidrojumi:

4. urbums - inženierģeoloģiskais griezum (izvietojuma shēma lapā UKT-5 un vispārīgā daļā)

B	Erogis, laukakmeņu
1gr	Uzberta grunts - grantana smiltis, brūna
2	Augsne, (t) putekļains un ar zemu org saturu, sabīvēta, pelēka
18mp	Morēnas māssmiltis, mīksti plastiska, gaīši sārta brūna, vietām ūdenspiesātināti slāņi
24	Dolomīti ar dolomīta lausku peļķukumu, gaīši pelēki
25	Dolomīts, gaīši pelēki

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preciņa 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTĀJS: SIA "Saltavots" Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150	
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība	
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		10.2019.	Siguldas notekūdeņu aglomerācija V kārtā, 2.posms"	
				RĀSĒJUMS:	
				Kanalizācijas K1 garenprofils (Pulkveža Brieža iela)	
FAILS:				PASŪTĪTĀJA NUMURS:	SA 2019 08/KF
				STADIJA:	BP
				MARKA:	UKT
				LAPAS NR.:	20
				KOPĒJO LAPU SKAITS:	34
				MĒROGS:	M1:500 Mv1:100
				ARHĪVA REĢ. NUMURS: