



Paskaidrojumi:
5. urbums - inženierģeoloģiskais griezum
(izvietojuma shēma lapā UKT-6 un vispārīgā daļā)

2	Augsne, uzbērta, miksta
1v	Uzbērta grunts - vidēji rupja smilts, brūna, viendabīga
2	Augsne, irdena, tumši pelēka, zems org.saturs
18mp	Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska, gaiši sārti brūna, 1,80-2,00 ūdenspiesātināti strapslāņi
24	Dolomītmilti ar dolomīta lausku piejaukumu, gaiši pelēki
25	Dolomīts, gaiši pelēks

CAURULES TEKNES ATZĪME, m	1	99.05	99.00	98.96	98.76	98.66	98.60
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2	100.60	100.93	100.94	100.90	100.85	100.40
ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m	3	100.60	100.93	100.94	100.90	100.85	100.40
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	OD63/ 3.8mm, PE100, SDR17, PN10 ar PP aizsargslāni					
PAMATNE	5	IZBŪVE AR CAURDŪRUMA METODI					
KRITUMS	6	0.0264					
GARUMS, m	7	17.0					
ATTĀLUMS, m	8	17.0					
AKAS UN PUNKTI	8	Br-K1-13 Br-SM-1					

PIEZĪMES:

1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerāļplānu.
2. PE un PP caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētas smilts.
3. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
4. Ja nepieciešams gruntsūdens vai virsūdens atsūkņēšanai no tranšijas izmantot vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
5. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
6. Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
7. Projektētās kanalizācijas un ūdensvada šķērsojuma vietās (atklātās tranšejum metodes gadījumā) elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
8. Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
9. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
10. Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

Līdzfinansētājs:

NACIONĀLAIS ATĪSTĪBAS PLĀNS 2020

EUROPAS SAVIENĪBA konkrējas fond

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

AMATS

UZVĀRDS

PARAKSTS

DATUMS

BŪVPR.D.VAD.

T.Loginova

10.2019.

IZSTRĀDĀJA

N.Zīle

10.2019.

FAILS:

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"

Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150

SIA "SALTAVOTS"
Ūdensapgāde un kanalizācija

PROJEKTS:

""Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārtā", 2.posms"

RASĒJUMS:

Kanalizācijas K1 un K1S garenprofils Pulkveža Brieža iela

PASŪTĪJUMA NUMURS:

SA 2019 08/KF

STADIJA:

BP

MARKA:

UKT

LAPAS NR.:

21

KOPĒJO LAPU SKAITS:

34

MĒROGS:

Mh1:500
Mv1:100

ARHĪVA REĢ. NUMURS:

.....