Tipveida dzelzsbetona aka ar pārkritumu



Plastmasas aka DN560 vai DN400mm



Piezīmes:

1.Plastmasas akā pieslēgumi veicami bez pārkrituma caurules, izmantojot piemetinātu papildpievienojumu.
2. Skatakas montāža atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
3. Plastamasas caurulēm un akām jābūt no viena ražotāja, lai nodrošinātu sistēmas hermētiskumu.

Līdzfinansētājs:

NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020 — EIROPAS SAVIENĪBA Kohēzijas fonds — IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

EL **Ekolat sia**
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Saltavots"
Reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda LV-2150

SIA "SALTAVOTS" Ūdensapgāde un kanalizācija

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		10.2019.
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		10.2019.
FAILS:			

PROJEKTS: ""Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta", 2.posms"

RASĒJUMS: Pieslēgums dzelzsbetona akā ar pārkritumu. Plastmasas aka.

PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2019 08/KF
STADIJA:	BP
MARKA:	UKT
LAPAS NR.:	30
KOPĒJO LAPU SKAITS:	34
MĒROGS:	b/m
ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....