

**Skaidrojumi par SIA „SALTAVOTS” iepirkuma „Būvdarbi Siguldas  
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai (2. posms)” nolikumu, id. Nr. SA 2020 02/KF,  
nolikumu**

**Atbildes uz jautājumiem Nr.2**

2020. gada 6. martā

SIA „SALTAVOTS” iepirkuma komisija 2020. gada 4. martā ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus. Iepirkuma komisija 2020. gada 5. marta iepirkuma komisijas sēdē ir izskatījusi iesniegtos jautājumus un sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem.

1. jautājums: „Finanšu piedāvājuma veidnē kanalizācijas daļas lokālā tāmē Nr.1-2. „Paštesces kanalizācija Viršu ielā” pozīcijas Nr.28 un Nr.30, kā arī pozīcijas Nr.29 un Nr.31 dublējas. Lūdzam sniegt skaidrojumu.”

Atbilde uz 1. jautājumu: Nolikuma Finanšu piedāvājuma veidnes (10. pielikums) kanalizācijas daļas lokālajā tāmē Nr.1-2 „Paštesces kanalizācija Viršu ielā” un Nolikuma Būvprojekts IV sējums (2.pielikums) lokālajā tāmē Nr.1-2 „Paštesces kanalizācija Viršu ielā” pārrakstīšanās dēļ pozīcijas Nr.30 un Nr.31 atkārtojas. Lai izslēgtu pozīcijas, kuras atkārtojas, iepirkuma komisija 05.03.2020. ir veikusi Nolikuma grozījumus Nr.2, izslēdzot Nolikuma Finanšu piedāvājuma veidnes (10. pielikums) kanalizācijas daļas lokālajā tāmē Nr.1-2 „Paštesces kanalizācija Viršu ielā” un Nolikuma Būvprojekts IV sējuma (2. pielikums) lokālajā tāmē Nr.1-2 „Paštesces kanalizācija Viršu ielā” pozīcijas Nr. 30 un Nr.31.

2. jautājums: „Finanšu piedāvājuma veidnē ūdensapgādes daļas lokālā tāmē Nr.1-4 “Ūdensvads R. Kaudzītes ielā” pirmās 4 pozīcijas ir šķietami kļūdainas, jo ir paredzēta asfalta seguma izgriešana un noņemšana divās pozīcijās pa 28 m<sup>2</sup>, bet nav atjaunošanas, kā arī paredzēta asfalta virskārtas atjaunošana divās pozīcijās pa 5m<sup>2</sup>, taču nav paredzēta virskārtas demontāža. Lūdzam sniegt skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā veikt labojumus apjomu tabulās.”

Atbilde uz 2. jautājumu: Nolikuma Finanšu piedāvājuma veidnes (10. pielikums) ūdensapgādes daļas lokālajā tāmē Nr. 1 – 4 „Ūdensvads R. Kaudzītes ielā” un Nolikuma Būvprojekta IV sējuma (2. pielikums) lokālajā tāmē Nr.1-4 „Ūdensvads R. Kaudzītes ielā”

pozīciju Nr. 2., 3., 4. būvdarbu nosaukumos ir konstatētas pārrakstīšanās kļūdas. Lai labotu pārrakstīšanās kļūdas iepirkuma komisija 05.03.2020. ir veikusi Nolikuma grozījumus Nr.2, kur Nolikuma Finanšu piedāvājuma veidnes (10. pielikums) ūdensapgādes lokālajā tāmē Nr. 1-4 „Ūdensvads R. Kaudzītes ielā” un Nolikuma Būvprojekta IV sējuma (2.pielikums) lokālajā tāmē Nr.1-4 „Ūdensvads R. Kaudzītes ielā”:


1.) pozīcijas Nr.2 būvdarbu nosaukumu ir izteikusi sekojošā redakcijā: Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā saskaņā ar UKT-34, Tips 2;

2.) pozīcijas Nr.3 būvdarbu nosaukumu izteikusi sekojošā redakcijā: Esošā asfalta seguma virskārtas izgriešana un noņemšana savienojuma vietās un aizvešana uz utilizāciju;

3.) pozīcijas Nr.4 būvdarbu nosaukumu izteikusi sekojošā redakcijā: Asfalta seguma virskārtas atjaunošana h-4 cm salaiduma vietās, t.sk. savienojuma vietu apstrāde ar bitumena mastiku saskaņā ar lapu UKT-34, Tips 2.

Iepirkuma komisija informē, ka 2020. gada 5. martā ir veikti Nolikuma grozījumi Nr.2. Nolikuma grozījumi Nr.2 publicēti Pasūtītāja interneta tīmekļvietnes [http:// www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) sadaļā iepirkumi, saite: <https://www.saltavots.lv/iepirkumi>.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks



Jānis Vīcieps

Iepirkuma komisijas locekle  
Silvija Zaharāne 67971729; 25414421  
silvija.zaharane@saltavots.lv