



PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālpānu.
- PP caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts.
- Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Ja nepieciešams gruntsūdens vai virsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo kanalizācijas cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietās elektrokabeļu un sakaru līnijas aizsargāt ar paliekošām apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts u.c.) paredzama grunts nomaiņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Pievadu/pārslēgumu izvietojums saskaņojams Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas.

- Paskaidrojumi:
- urbums - inženierģeoloģiskais griezum (izvietojuma shēma lapā UKT-2 un vispārīgā daļā)

APZĪMĒJUMI

- 1mm

Uzbērta/pārrakta grunts - morēnas mālsmilts, mīksti plastiska
- 2

Augsne
- 16mm

Morēnas mālsmilts, mīksti plastiska
- 18pp

Morēnas mālsmilts, plūstoši plastiska
- 24

Dolomīta milti ar šķembu piejaukumu

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <div><div>EL</div><div>Ekolat Sia <i>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</i> 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</div></div>				PASŪTĪTĀJS: <div><div>SIA "SALTAVOTS"</div><div>SIA "SALTAVOTS" Ūdensapgāde un kanalizācija</div></div> <div>REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGĀLAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150</div>			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:		PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/ 2
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		03.2021	Atbrīvotāju ielas (posmā no Parka ielas līdz Pērsiešu ielai) maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūve Siguldā, Siguldas novadā		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		03.2021			MARKA:	UKT
						LAPAS NR.:	4
				RASĒJUMS: Kanalizācijas K1 garenprofils (I kārta)		KOPEJO LAPU SKAITS:	11
						MĒROGS:	Mh1:500 Mv1:100
						ARHĪVA REĢ. NUMURS:
FAILS:							