


## Virszemes tipa hidrants



### PIEZĪMES:

1. Hidrantiem jāatbilst LVS EN 14339:2007 un LVS-EN 14384:2007
2. Hidrantu atrašanās vieta jāapzīmē ar informatīvo plāksnīti, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



**Ekolat Sia**

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401  
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

**SIA "SALTAVOTS"**

REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150



**SALTAVOTS**  
SIGULDAS NOVADA ŪDENSSAIMNIECĪBA

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.	Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		04.2021.		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS:  Ugunsdzēsības hidrants	LAPAS NR.:	13
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	20
					MĒROGS:	-
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....
FAILS:						