


Piezīmes:

1. Katra pieslēguma detalizāciju skatīt ģenerāplāna lapās.
2. Būvdarbu laikā pēc zemes īpašnieka lūguma pievada izvietojums var tikt precizēts, ja risinājumi tiek saskaņoti ar Pasūtītāju un projekta autoru.
3. Projektā visi pievadi paredzēti līdz privatīpašnieka zemes robežai, gadījumā, ja ar īpašnieku nav iespējams vienoties par žoga noņemšanu, būvdarbi noslēdzami pie žoga.
4. Pievada pazemes tipa ventīļa izvietojums jāprecizē dabā, ņemot vērā ierobežojošus apstākļus, t.i. min. attālumi līdz citām komunikācijām, žogam atstājot vietu ūdens mērītāja akas uzstādīšanai izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju.
5. Šķersojot grāvjus ūdensvada caurule iedziļināt lai tā būtu min 1,6m zem grāvja dibena atzīmes.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: SIA "SALTAVOTS" REG. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150 			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	SA 2020 15/1/1	
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		04.2021.		STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	J.Macijevskis		04.2021.		MARKA:	UKT	
				RASĒJUMS: Ūdensvada pievadu veidi	LAPAS NR.:	15	
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	20	
					MĒROGS:	-	
FAILS:					ARHĪVA REG. NUMURS:	