

VISPĀRĪGIE RĀDITĀJI

RASĒJUMU SARAKSTS

N.p.k.	Lapa	Nosaukums
1	UKT-1	Vispārīgie rādītāji
2	UKT-2	Ģenerālplāns ar projektējamajiem UKT- tīkliem (I kārtā)
3	UKT-3	Ģenerālplāns ar projektējamajiem UKT- tīkliem (I un II kārtā)
4	UKT-4	Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Variants 1, 2.
5	UKT-5	Esošo inženiertīklu aizsardzība.
6	UKT-6	Segumu atjaunošanas veidi.

IZMANTOJAMO UN PIEVIENOJAMO MATERIĀLU SARAKSTS

Apzīmējums	Izmantojamie dokumenti	Piezīmes
Projektēšanas uzdevums	SIA "Saltavots" projektēšanas uzdevums	
Projektēšanas uzdevums (II kārtai)	SIA "Saltavots" projektēšanas uzdevums	
Nr.3-1/84/23e no 24.02.2021.	SIA "Saltavots" tehniskie noteikumi	
Nr.5.2-15/304 no 10.02.2021.	Siguldas novada pašvaldības tehniskie noteikumi	
Nr.04/2021 no 15.02.2021.	SIA "Wesemann -Sigulda" tehniskie noteikumi	
Nr. 31-3-6/200 no 09.02.2021.	AS "Gaso" tehniskie noteikumi	
no 08.02.2021.	SIA "Fāze Sigulda"	
Nr.PN-127792 no 22.02.2021.	SIA „TET” tehniskie noteikumi	
Nr.30AT00-03/TN-19217 no 05.02.2021.	AS "Sadales tīkls" tehniskie noteikumi	


APZĪMĒJUMI

Projektējamais	Esošais	Nosacītie apzīmējumi
		Dzeramā ūdens ūdensvads (I kārtā)
		Ugunsdzēsības hidrants
		Ūdensvada kontrolaka
		Ūdensvada mezgls
		Dzeramā ūdens ūdensvads (II kārtā)
		Ūdensvada kontrolaka (II kārtā)
		Dzeramā ūdens ūdensvads (cits projekts)
		Paštesces kanalizācijas cauruļvads (I kārtā)
		Kanalizācijas skataka
		Paštesces kanalizācijas cauruļvads (II kārtā)
		Kanalizācijas skataka (II kārtā)
		Paštesces kanalizācijas cauruļvads (cits projekts)
		Virszemes ielu apgaismojums
		Apgaismojuma pazemes kabelis
		Pazemes elektr. kabelis līdz 0.4kV (cits projekts)
		Gāzesvads
		Pazemes sakaru tīkli
		Caurteka
		Ūdensvada vai kanalizācijas ekspluatācijas aizsargjosla
		Caurdūruma būvbedre
		Kabeļu aizsargčaula
		Likvidējamie objekti
		Koku nožāgēšana (cits projekts)

PLĀNOTIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU PARAMETRI

Sistēmas nosaukums	Apzīmējums	Caurules materiāls	Caurules diametrs (mm)	Kopgarums, apjoms (m)	Piezīmes
I kārtā					
Ūdensvads (CC 22220301)	U1	PE100 RC/PP, SDR17, PN10	OD110	327.5	
		PE100 , SDR17, PN10	OD63	24.5	
		PE80, SDR11, PN12.5	OD32	65.5	
Paštesces kanalizācija (CC 22230103)	K1	PP, 8kN/m2	OD200	6.0	
			OD160	21.0	
II kārtā					
Ūdensvads (CC 22220301)	U1	PE100, SDR17, PN10	OD63	78.5	
		PE80, SDR11, PN12.5	OD32	33.0	
Paštesces kanalizācija (CC 22230103)	K1	PP, 8kN/m2	OD200	160.0	
			OD160	9.5	

SITUĀCIJAS PLĀNS



Pievienojums esošai kanalizācijai

Projektējamo komunikāciju apzīmējumi

- Dzeramā ūdens ūdensvads (I kārtā)
- Dzeramā ūdens ūdensvads (II kārtā)
- Paštesces kanalizācijas cauruļvads (I kārtā)
- Paštesces kanalizācijas cauruļvads (II kārtā)

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI



- Projekta rasējumi izstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", MK Noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LBN 222-15, LBN223-15, LBN 008-14 un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstuma sistēmā.
- Cauruļvadu diametrs projektā OD - ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs.
- Cits projekts- Būvprojekta izstrādes laikā uznesti plānā un tika ņemti vērā sekojoša būvprojekta risinājumi: "Autoceļa A2 un Pulkveža Brieža ielas krustojuma un pieguļošo ielu pārbūve Siguldā, Siguldas novads"

Dati ievadīti Siguldas novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

8015 TP 21-0003
2021. gada 03. martā

Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, Reģ.Nr. 90000048152
Tālr.:67800959 Fakss:67800948 e-pasts: topo@sigulda.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
<div><div></div><div>Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv</div></div>				<div>SALTAVOTS SIGULDAS NOVADA ŪDENSINĒMĒTRĀ</div> <div>SIA "SALTAVOTS"</div> <div>REĢ. NR. 40103055793, LAKSTĪGALAS IELA 9B, SIGULDA, SUGULDAS NOVADS, LV-2150</div>			
AMATS		UZVĀRDS		PARAKSTS		DATUMS	
BŪVPR.VAD.		T.Loginova				03.2021.	
IZSTRĀDĀJA		J.Macijevkis				03.2021.	
FAILS:							
				PROJEKSTS:			
				Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā			
				RASEJUMS:			
				Vispārīgie rādītāji			
				PASŪTĪJUMA NUMURS:		SA 2020 15/1/1	
				STADIJA:		MBP	
				MARKA:		UKT	
				LAPAS NR.:		1	
				KOPĒJO LAPU SKAITS:		6	
				MĒROGS:		-	
				ARHĪVA REĢ. NUMURS:		