



PLĀNS  
M1:100







Apzīmējumi:



Ekas pret zibens aizsardzības klase (kategorija)-  
Atslūms (m/n) starp vertikāliem zibensnovēdētā-  
Stiegā lūma kontūra plūms (m/n)-  
Stieņa zibensnovēdētā (L- līdz 3.0m) aizsarg ķaņķ-  
Atslūms (m/n) starp elektrodiem L-6m-  
Kontūra iekārtas dzijums-  
Sēdētājs atstarpe (ēkas metāla elementi un iekārtas)-  
III  
15m  
15x15m  
78°  
6.0m  
1.0m  
0.5m

PIEZĪMES:

1. Pirms pamatu betonēšanas izbūvēt elektrtības kabeļu caurvilkšanas caurules.
2. Pēc montāžas darbu pabeigšanas caurules nobīvēt.
3. Izbūvēt zemējuma izvadu līdz SS zemējuma mērklemmei (Potenciālu izlīdzināšanas kopnei MEB)
4. Apgaismojuma armatūru un sienas kontaktu izvietojumu precīzēt montāžas laikā pēc tehnoloģisko iekārtu izvietojuma.
5. Nepieciešamās automātikas, vadības un spēka elektrosadales komplektēt kopā ar iekārtām.
6. Iekārtas elektroinstalācijas kabeļus montēt atkārti uz sienām un pa plauktiem cietajās PVC caurulēs.
7. Sienas kontaktu montāžas augstums h=1.3m, ja nav norādīts cits augstums.
7. Visas NAI tehnoloģiskās iekārtas, metālkonstrukcijas un metāla caurules pieslēgt potenciālu izlīdzināšanas (MEB) kopnei.

<div>Līdzfinansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds</div> <div> ERAF EIROPAS REĢIONĀLAIS ATĪSTĪBAS FONDS</div> <div></div>		<div>Pasūtītājs:</div> <div> SIA "SALTAVOTS" Ūdensapgāde un kanalizācija</div>			
<div>Projekktētājs:  firma L4 Rīga, Jelgavas iela 90 Tāl.: +371 7500180 Fakss: +371 7500181</div> <div>Objekts: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciematā</div>					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	
Būvpr.d.vad.	D.Kaškarovs		09.2010.	Dzīlurbuma ēkas plāns ar spēka un apgaismojuma tīkliem.	
Proj.vad.	T.Valtere		09.2010.		
Projektēja	D.Kaškarovs		09.2010.		
Pārbaudīja	M.Ķērpe		09.2010.		
Līguma Nr. 2010-UK025-06		Līguma Nr. 2010-UK025-06			
EL		EL			
Mērogs: 1:100		Stadija		Lapas	Ras. Nr.
TP		8/8		EL-8	