



SIA "Vides audits" laboratorija  
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006  
tālrs.: 67556152  
www.videsaudits.lv  
info@videsaudits.lv



EN ISO/IEC 17025  
T-261

03.07.2025

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 4930-30.06-25

### 1. Informācija par pasūtītāju

**Pasūtītājs:** Saltavots, SIA

**Adrese:** Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, LV-2150

### 2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

**Objekts:** Nurmižu māja "Nurmiži 3", Siguldas novads

**Paraugu ņemšanas datums:** 30.06.2025, plkst. 9:35

| N.p.k. | Nemšanas vieta | Parauga veids   |
|--------|----------------|-----------------|
| 1      | Krāns virtuvē  | dzeramais ūdens |

### 3. Paraugu apraksts

| N.p.k. | Trauka veids                         | Daudzums  |
|--------|--------------------------------------|-----------|
| 1      | plastmasas pudele un sterils maisiņš | 0,5L+0,4L |

**Paraugu pieņemšanas datums:** 30.06.2025, plkst. 13:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 30.06.2025/03.07.2025

| Nosakāmais rādītājs                    | Mērv.     | Rezultāts          | Rezultāta ~<br>nenoteiktība | Testēšanas metodes Nr.            |
|----------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. paraugs - Krāns virtuvē</b>      |           |                    |                             |                                   |
| E-coli                                 | KVV/100mL | nav<br>konstatētas | -                           | LVS EN ISO 9308-1:2014            |
| Koliformas                             | KVV/100mL | nav<br>konstatētas | -                           | LVS EN ISO 9308-1:2014            |
| Mikroorganismu<br>koloniju skaits 22°C | KVV/mL    | 3                  | 1                           | LVS EN ISO 6222:1999 <sup>§</sup> |
| Zarnu enterokoki                       | KVV/100mL | nav<br>konstatēti  | -                           | LVS EN ISO 7899-2:2006            |

<sup>§</sup> Mikroorganismu koloniju skaits noteikts 22°C ±2°C 68h laikā. Izmantota plates uzlējuma metode. Barotne Yeast extract agar.

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "<". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "<", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.  
Testēšanas pārskats Nr. 4930-30.06-25

I-KD-5-19-3-15-03-2007